

# ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

## Среднемесячные результаты физико-химических исследований качества питьевой воды г. Ейска за Сентябрь 2019 г.

№ п/п	Показатели качества воды		Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция 4 подъёма	
					Выход в город	Выход в район
1.	Запах	20°	баллы	2	1	1
		60°	баллы	-	1	1
2.	Привкус		баллы	2	1	1
3.	ОМЧ		КОЕ	50	0	0
4.	ОКБ		КОЕ	0	0	0
5.	ТКБ		КОЕ	0	0	0
6.	Цветность		градусы	20(35)	6,7	6,7
7.	Мутность		ЕМФ	2,6	0,87	1,06
8.	Железо (общее)		мг/дм <sup>3</sup>	0,3(1,0)	0,12	0,12
9.	рН		ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,7
10.	Растворенный кислород		мг/дм <sup>3</sup>	-	13,8	14,6
11.	Хлор остаточный		мг/дм <sup>3</sup>	0,3-1,2	0,29	0,31
12.	Жесткость общая		°Ж	7,0 (10,0)	0,7	0,8
13.	Щелочность		ммоль/дм <sup>3</sup>	-	5,6	5,6
14.	Гидрокарбонаты (расчетные)		мг/дм <sup>3</sup>	-	342	342
15.	Перманг.окисляемость		мг/дм <sup>3</sup>	5,0	2,05	2,0
16.	Сухой остаток		мг/дм <sup>3</sup>	1000(1500)	533	545
17.	Хлориды		мг/дм <sup>3</sup>	350,0	90	83
18.	Сульфаты		мг/дм <sup>3</sup>	500	62	67
19.	Нитраты		мг/дм <sup>3</sup>	45,0	2,2	2,4
20.	Аммоний		мг/дм <sup>3</sup>	2,0	0,15	0,13

Ответственный исполнитель  / Е. Д. Телятников/

Начальник лаборатории  / Т.А. Баева/

