

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Среднемесячные результаты физико-химических исследований качества питьевой воды г. Ейска за Июнь 2019 г.

№ п/п	Показатели качества воды		Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция 4 подъёма	
					Выход в город	Выход в район
1.	Запах	20°	баллы	2	1	1
		60°	баллы	-	1	1
2.	Привкус		баллы	2	1	1
3.	ОМЧ		КОЕ	50	0	0
4.	ОКБ		КОЕ	0	0	0
5.	ТКБ		КОЕ	0	0	0
6.	Цветность		градусы	20(35)	9,16	9,28
7.	Мутность		ЕМФ	2,6	1,25	1,49
8.	Железо (общее)		мг/дм ³	0,3(1,0)	0,10	0,10
9.	рН		ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,7
10.	Растворенный кислород		мг/дм ³	-	10	10
11.	Хлор остаточный		мг/дм ³	0,3-1,2	0,5	0,44
12.	Жесткость общая		°Ж	7,0 (10,0)	0,7	0,8
13.	Щелочность		ммоль/дм ³	-	5,7	5,8
14.	Гидрокарбонаты (расчетные)		мг/дм ³	-	347	354
15.	Перманг.окисляемость		мг/дм ³	5,0	2,06	1,99
16.	Сухой остаток		мг/дм ³	1000(1500)	533	548
17.	Хлориды		мг/дм ³	350,0	89	81
18.	Сульфаты		мг/дм ³	500	71	68
19.	Нитраты		мг/дм ³	45,0	2,5	2,5
20.	Аммоний		мг/дм ³	2,0	0,18	0,18

Ответственный исполнитель _____ / Е. Д. Телятников/

Начальник лаборатории _____ / Т.А. Баева/

