

ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Среднемесячные результаты физико-химических исследований качества питьевой воды г. Ейска за Август 2019 г.

№ п/п	Показатели качества воды		Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция 4 подъёма	
					Выход в город	Выход в район
1.	Запах	20°	баллы	2	1	1
		60°	баллы	-	1	1
2.	Привкус		баллы	2	1	1
3.	ОМЧ		КОЕ	50	0	0
4.	ОКБ		КОЕ	0	0	0
5.	ТКБ		КОЕ	0	0	0
6.	Цветность		градусы	20(35)	7,5	7,5
7.	Мутность		ЕМФ	2,6	1,06	1,16
8.	Железо (общее)		мг/дм ³	0,3(1,0)	0,10	0,10
9.	рН		ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,6
10.	Растворенный кислород		мг/дм ³	-	12,2	13,8
11.	Хлор остаточный		мг/дм ³	0,3-1,2	0,23	0,24
12.	Жесткость общая		°Ж	7,0 (10,0)	0,7	0,7
13.	Щелочность		ммоль/дм ³	-	5,6	5,6
14.	Гидрокарбонаты (расчетные)		мг/дм ³	-	342	342
15.	Перманг.окисляемость		мг/дм ³	5,0	2,18	2,13
16.	Сухой остаток		мг/дм ³	1000(1500)	527	519
17.	Хлориды		мг/дм ³	350,0	91	56
18.	Сульфаты		мг/дм ³	500	65	60
19.	Нитраты		мг/дм ³	45,0	2,0	2,2
20.	Аммоний		мг/дм ³	2,0	0,14	0,14

Ответственный исполнитель _____ / Е. Д. Телятников/

Начальник лаборатории _____ / Т.А. Баева/

