ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Среднемесячные результаты
физико-химических исследований
качества питьевой воды г. Ейска за Декабрь 2019 г.

№ п/п	Показатели качества воды		Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция 4 подъёма	
					Выход в город	Выход в район
1.	Запах	20°	баллы	2	1	1
		60°	баллы	-	1	1
2.	Привкус		баллы	2	1	1
3.	ОМЧ		КОЕ	50	0	0
4.	ОКБ		КОЕ	0	0	0
5.	ТКБ		КОЕ	0	0	0
6.	Цветность		градусы	20(35)	6,1	6,2
7.	Мутность		ЕМФ	2,6	0,6	0,74
8.	Железо (общее)		мг/дм^3	0,3(1,0)	0,11	0,11
9.	pH		ед.pH	6,0-9,0	7,6	7,6
10.	Растворенный кислород		мг/дм^3	-	9,8	10,6
11.	Хлор остаточный		мг/дм^3	0,3-1,2	0,34	0,64
12.	Жесткость общая		^{o}Ж	7,0 (10,0)	0,8	0,7
13.	Щелочность		ммоль/дм^3	-	5,6	5,7
14.	Гидрокарбонаты (расчетные)		мг/дм^3	-	342	348
15.	Перманг.окисляемость		мг/дм^3	5,0	2,0	2,0
16.	Сухой остаток		мг/дм^3	1000(1500)	500	490
17.	Хлориды		мг/дм^3	350,0	93	87
18.	Сульфаты		мг/дм^3	500	70	67
19.	Нитраты		мг/дм^3	45,0	2,2	2,4
20.	Аммоний		мг/дм^3	2,0	0,16	0,17

Ответственный исполнитель _____ **/ Е. Д. Телятников/**

Начальник лаборатории _____ **/ Т.А. Баева/**