

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

ПОКАЗАТЕЛИ
химического, органолептического и микробиологического анализа исходной
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за декабрь 2020 г

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	9,83	9,67
2	Мутность	ЕМФ	2,6	<1	<1
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,59	7,69
4	Жесткость общая	мг-экв/ дм ³	7	0,57	0,62
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	-	-
6	Окисляемость перманяная	мг/ дм ³	5	1,50	1,63
7	Щёлочность	мг-экв/дм ³		5,80	5,70
8	Марганец	мг/дм ³	0,1	-	-
9	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3	0,06	0,07
10	Медь	мг/дм ³	1	-	-
11	Ион аммония	мг/дм ³	2	0,13	0,15
12	Нитрат- ион	мг/дм ³	45	3,10	2,70
13	Нитрит-ион	мг/дм ³	3	<0,02	<0,02
14	Сульфаты	мг/дм ³	0,003	68,70	0
15	Хлориды	мг/дм ³	500	85,00	0
16	Фтор	мг/дм ³	3,5	-	-
17	Свободная углекислота	мг/дм ³	1,2	-	-
18	Растворенный кислород	мг/дм ³		-	-
19	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,3-1,2	0,30	0,39
20	ОМЧ	КОЕ в 1см ³	50	0	0
21	ОКБ	КОЕ в 1см ³	0	н/о	н/о
22	ТКБ	КОЕ в 1см ³	0	н/о	н/о

Исполнитель

В.М. Слипченко

Начальник производственной лаборатории

Т.А. Баева

