

# ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

## Среднемесячные результаты физико-химических исследований качества питьевой воды г. Ейска за Август 2020 г.

№ п/п	Показатели качества воды		Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция 4 подъёма	
					Выход в город	Выход в район
1.	Запах	20°	баллы	2	1	1
		60°	баллы	-	1	1
2.	Привкус		баллы	2	1	1
3.	ОМЧ		КОЕ	50	0	1,43
4.	ОКБ		КОЕ	0	0	0
5.	ТКБ		КОЕ	0	0	0
6.	Цветность		градусы	20(35)	6,2	6,1
7.	Мутность		ЕМФ	2,6	1,0	1,0
8.	Железо (общее)		мг/дм <sup>3</sup>	0,3(1,0)	0,09	0,1
9.	рН		ед.рН	6,0-9,0	7,6	7,7
10.	Растворенный кислород		мг/дм <sup>3</sup>	-	7,8	7,3
11.	Хлор остаточный		мг/дм <sup>3</sup>	0,3-1,2	0,23	0,42
12.	Жесткость общая		°Ж	7,0 (10,0)	0,6	0,6
13.	Щелочность		ммоль/дм <sup>3</sup>	-	5,7	5,7
14.	Гидрокарбонаты (расчетные)		мг/дм <sup>3</sup>	-	348	348
15.	Перманг. окисляемость		мг/дм <sup>3</sup>	5,0	1,8	1,9
16.	Сухой остаток		мг/дм <sup>3</sup>	1000(1500)	491	517
17.	Хлориды		мг/дм <sup>3</sup>	350,0	92	98
18.	Сульфаты		мг/дм <sup>3</sup>	500	62	69
19.	Нитраты		мг/дм <sup>3</sup>	45,0	2,1	2,2
20.	Аммоний		мг/дм <sup>3</sup>	2,0	0,2	0,18

Ответственный исполнитель

/ Е. Д. Телятников/

Начальник лаборатории

/ Т.А. Баева/

