

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

ПОКАЗАТЕЛИ

химического, органолептического и микробиологического анализа исходной
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за июль 2021 г

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	9,58	8,91
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,15	<1,0
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,56	7,61
4	Жесткость общая	мг-экв/ дм ³	7	0,65	0,68
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	539,00	534,00
6	Окисляемость перманя	мг/ дм ³	5	1,35	1,55
7	Щёлочность	мг-экв/дм ³		5,60	5,70
8	Марганец	мг/дм ³	0,1	-	-
9	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3	0,07	0,07
10	Медь	мг/дм ³	1	-	-
11	Ион аммония	мг/дм ³	2	0,14	0,13
12	Нитрат- ион	мг/дм ³	45	2,20	2,40
13	Нитрит-ион	мг/дм ³	3	<0,02	<0,02
14	Сульфаты	мг/дм ³	0,003	69,20	71,60
15	Хлориды	мг/дм ³	500	101	102
16	Фтор	мг/дм ³	3,5	-	-
17	Свободная углекислота	мг/дм ³	1,2	-	-
18	Растворенный кислород	мг/дм ³		7,7	8,3
19	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,3-1,2	0,22	0,21
20	ОМЧ	КОЕ в 1см ³	50	1	1
21	ОКБ	КОЕ в 1см ³	0	н/о	н/о
22	ТКБ	КОЕ в 1см ³	0	н/о	н/о

Исполнитель

В.М. Слипченко

Ведущий технолог

О.С. Жачатрян

