

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

ПОКАЗАТЕЛИ

химического, органолептического и микробиологического анализа исходной
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за июнь 2022 г

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	11,34	11,51
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,641333	1,718
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,60	7,62
4	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7	0,70	0,68
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	535,00	517,00
6	Окисляемость перманяя	мг/дм ³	5	2,23	2,03
7	Щёлочность	мг-экв/дм ³		5,50	5,60
8	Марганец	мг/дм ³	0,1	-	-
9	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3	0,07	0,07
10	Медь	мг/дм ³	1	-	-
11	Ион аммония	мг/дм ³	2	0,17	0,18
12	Нитрат- ион	мг/дм ³	45	2,40	2,70
13	Нитрит-ион	мг/дм ³	3	<0,02	<0,02
14	Сульфаты	мг/дм ³	0,003	71,50	69,10
15	Хлориды	мг/дм ³	500	96,90	87,70
16	Фтор	мг/дм ³	3,5	-	-
17	Свободная углекислота	мг/дм ³	1,2	-	-
18	Растворенный кислород	мг/дм ³		7,90	7,50
19	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,3-1,2	0,23	0,23
20	ОМЧ	КОЕ в 1см ³	50	0	0
21	ОКБ	КОЕ в 1см ³	0	н/о	н/о

Начальник производственной лаборатории



Т.А. Баева