Среднемесячные результаты
физико-химических исследований
качества питьевой воды за апрель 2022 года.

№ п/п	Показатели качества воды	Единица измерений	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	Насосная станция (4 подъём), 2-ой микрорайон	Насосная станция военного городка
1.	Запах 20°С	баллы	2	1	0
	Запах 60°С	баллы	2	1	0
2.	Привкус	баллы	2	1	0
3.	Цветность	градусы	20	9,99	9,5
4.	Мутность	ЕМФ	2,6	1,24	<1,0
5.	Железо (общее)	мг/дм^3	0,3	0,08	0,09
6.	Жесткость общая	°Ж	7,0	0,68	0,66
7.	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	518	530
8.	Хлориды	мг/дм^3	350,0	89,2	84,5
9.	Сульфаты	мг/дм^3	500	75,6	69,1
10.	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	5,0	1,42	1,50
11.	Остаточный хлор	мг/дм^3	0,3-1,2	0,36	0,26
12.	ОМЧ	КОЕ в 1см^2	50	0	0
13.	ОКБ	КОЕ в 1см^2	0	н/о	н/о

Начальник производственной лаборатории РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» _____ **Т.А.Баева**

Анализы выполнены в Краевом базовом испытательном центре контроля качества воды ГУП КК «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС» Аттестат аккредитации RA.RU.21ВП03 от 15.12.2015