

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «Таманский групповой водопровод»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за III квартал 2022год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		24	24	24
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	1	1	1
4	Цветность	град.	20	5,2	30	36,3
5	Мутность	мг/дм ³	1,5	<1,0	27,3	33
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,7	8,0
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,34	3,26	3,28
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,0	3,14	3,1
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,8	2,92	2,8
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	300	333	350
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	46	54	55,3
12	Хлориды	мг/дм ³	350	16	15	16
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	0,0333	0,024
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	2,09	1,99	1,78
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	<0,05	0,86	0,99
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,021	<0,027
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	< 0,109	<0,5	<0,5
24	Нитрофлок остаточ.	мг/дм ³	2,0	< 0,01		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,20	5,2 ⁰
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,28	0,28
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,022		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.

