

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

ПОКАЗАТЕЛИ

химического, органолептического и микробиологического анализа исходной
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за февраль 2023 г

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	11,13	11,24
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,24	1,48
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,58	7,61
4	Жесткость общая	мг-экв/ дм ³	7	0,66	0,66
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	551,00	555,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ дм ³	5	1,33	1,53
7	Щёлочность	мг-экв/дм ³		5,50	5,60
8	амиак				0,19
9	Марганец	мг/дм ³	0,1	-	-
10	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3	0,07	0,08
11	Медь	мг/дм ³	1	-	-
12	Ион аммония	мг/дм ³	2	0,22	0,19
13	Нитрат- ион	мг/дм ³	45	2,10	2,10
14	Нитрит-ион	мг/дм ³	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/дм ³	500	75,00	79,70
16	Хлориды	мг/дм ³	350	89,60	86,40
17	Фтор	мг/дм ³	3,5	-	-
18	Свободная углекислота	мг/дм ³	1,2	-	-
19	Растворенный кислород	мг/дм ³	<4,0	8,00	8,40
20	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,3-1,2	0,39	0,45
21	ОМЧ	КОЕ в 1см ³	50	0	0
22	E.coli	КОЕ в 1см ⁴	0	н/о	н/о
23	Энтеро-кокки	КОЕ в 1см ⁵	0	н/о	н/о

Начальник производственной лаборатории



Т.А. Баева