

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

ПОКАЗАТЕЛИ

**химического, органолептического и микробиологического анализа исходной
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за апрель 2023 г**

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	12,24	12,11
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,47	1,55
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,59	7,60
4	Жесткость общая	мг-экв/ дм ³	7	0,63	0,66
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	557,00	562,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ дм ³	5	1,60	1,73
7	Щёлочность	мг-экв/дм ³		5,80	5,70
8	амиак				0,36
9	Марганец	мг/дм ³	0,1	-	-
10	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3	0,09	0,09
11	Медь	мг/дм ³	1	-	-
12	Ион аммония	мг/дм ³	2	0,41	0,36
13	Нитрат- ион	мг/дм ³	45	1,70	2,00
14	Нитрит-ион	мг/дм ³	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/дм ³	500	70,50	65,70
16	Хлориды	мг/дм ³	350	86,20	89,20
17	Фтор	мг/дм ³	3,5	-	-
18	Свободная углекислота	мг/дм ³	1,2	-	-
19	Растворенный кислород	мг/дм ³	<4,0	8,50	8,20
20	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,3-1,2	0,32	0,31
21	ОМЧ	КОЕ в 1см ³	50	0	0
22	E,coli	КОЕ в 1см ⁴	0	н/о	н/о
23	Энтеро-кокки	КОЕ в 1см ⁵	0	н/о	н/о

Начальник производственной лаборатории



Т.А. Баева