

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**химического, органолептического и микробиологического анализа исходной  
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»  
за март 2024 г**

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	13,95	13,55
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,47	1,50
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,65	7,64
4	Жесткость общая	мг-зкв/ дм <sup>3</sup>	7	0,67	0,71
5	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1000	558,00	551,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ дм <sup>3</sup>	5	1,90	1,83
7	Щёлочность	мг-экв/дм <sup>3</sup>		5,30	5,40
8	амиак	мг/ дм <sup>3</sup>	2	0,21	0,18
9	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	-	-
10	Железо (общее)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,10	0,11
11	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	1	-	-
12	Ион аммония	мг/дм <sup>3</sup>	2	0,21	0,18
13	Нитрат- ион	мг/дм <sup>3</sup>	45	2,60	2,50
14	Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	500	41,60	45,10
16	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	350	92,10	92,40
17	Фтор	мг/дм <sup>3</sup>	3,5	-	-
18	Свободная углекислота	мг/дм <sup>3</sup>	1,2	-	-
19	Растворенный кислород	мг/дм <sup>3</sup>		9,10	8,90
20	Хлор остаточный активный	мг/дм <sup>3</sup>	0,3-1,2	0,32	0,30
21	ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	50	0	0
22	E,coli	КОЕ в 1см <sup>4</sup>	0	н/о	н/о
23	Энтеро-кокки	КОЕ в 1см <sup>5</sup>	0	н/о	н/о

Специалист по хим анализу воды



Т.А. Баева