

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**химического, органолептического и микробиологического анализа исходной  
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»  
за октябрь 2024 г**

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	14,23	10,36
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,32	1,31
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,61	7,62
4	Жесткость общая	мг-экв/ дм <sup>3</sup>	7	0,54	0,57
5	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1000	557,00	562,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ дм <sup>3</sup>	5	1,83	1,85
7	Щёлочность	мг-экв/дм <sup>3</sup>		5,20	5,20
9	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0	0,00
10	Железо (общее)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,10	0,14
11	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	1	0	0,00
12	Ион аммония	мг/дм <sup>3</sup>	2	0,17	0,15
13	Нитрат- ион	мг/дм <sup>3</sup>	45	2,20	2,30
14	Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	500	68,60	65,00
16	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	350	85,80	87,20
17	Фтор	мг/дм <sup>3</sup>	3,5	0,00	0,00
18	Растворенный кислород	мг/дм <sup>3</sup>		7,90	7,30
19	Хлор остаточный активный	мг/дм <sup>3</sup>	0,3-1,2	0,42	0,40
20	ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	50	0	0
21	E,coli	КОЕ в 1см <sup>4</sup>	0	н/о	н/о
22	Энтеро-кокки	КОЕ в 1см <sup>5</sup>	0	н/о	н/о

Начальник производственной лаборатории



*T. A. Baeva*

Т.А. Баева