

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**химического, органолептического и микробиологического анализа исходной  
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»  
за Сентябрь 2024 г**

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	9,80	10,45
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,33	1,39
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,53	7,53
4	Жесткость общая	мг-экв/ дм <sup>3</sup>	7	0,53	0,57
5	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	1000	551,00	545,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ дм <sup>3</sup>	5	1,63	1,98
7	Щёлочность	мг-экв/дм <sup>3</sup>		5,20	5,30
9	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	0	0,00
10	Железо (общее)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	0,11	0,11
11	Медь	мг/дм <sup>3</sup>	1	0	0,00
12	Ион аммония	мг/дм <sup>3</sup>	2	0,19	0,20
13	Нитрат- ион	мг/дм <sup>3</sup>	45	1,60	1,60
14	Нитрит-ион	мг/дм <sup>3</sup>	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/дм <sup>3</sup>	500	59,10	56,70
16	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	350	93,00	93,20
17	Фтор	мг/дм <sup>3</sup>	3,5	0,00	0,00
18	Свободная углекислота	мг/дм <sup>3</sup>	1,2	0,00	0,00
19	Растворенный кислород	мг/дм <sup>3</sup>		7,00	6,40
20	Хлор остаточный активный	мг/дм <sup>3</sup>	0,3-1,2	0,40	0,36
21	ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	50	0	0
22	E,coli	КОЕ в 1см <sup>4</sup>	0	н/о	н/о
23	Энтеро-кокки	КОЕ в 1см <sup>5</sup>	0	н/о	н/о

Специалист по хим анализу воды  
систем ВС и ВО

  
 Е.Ю. Киряченко  
