

**ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
РЭУ «Крымские разводящие сети»**

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой
РЭУ «Крымские разводящие сети» потребителям
за июль 2024 года.**

№ п/п	Показатели качества воды	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более, по СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытаний
Органолептические показатели				
1	Запах, при 20°С при 60°С	баллы	2 2	менее 2 менее 2
2	Вкус и привкус	баллы	2	менее 1
3	Цветность	градусы	20	менее 5,2
4	Мутность	ЕМФ	2,6	менее 2,0
Обобщенные показатели				
5	Водородный показатель	Единицы рН	6,0 - 9,0	7,9 - 8,0
6	Жесткость	⁰ Ж	7,0	менее 7,0
Неорганические показатели				
7	Нитрат-ион	мг/дм ³	45,0	менее 1,2
Микробиологические показатели				
8	Общее микробное число, (ОМЧ)	КОЕ в 1см ³	не более 50	менее 0
9	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, (ОКБ)	КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено
10	E. coli	КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено
11	Энтерококки	КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено

Начальник РЭУ «КРС»



А.А. Горячкин