

**ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
РЭУ «Крымские разводящие сети»**

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой
РЭУ «Крымские разводящие сети» потребителям
за июнь 2024 года**

| № п/п | Показатели качества воды | Единица измерения | Норматив (ПДК), не более, по СанПиН 1.2.3685-21 | Результат испытаний |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
| Органолептические показатели | | | | |
| 1 | Запах, при 20°С при 60°С | баллы | 2 2 | менее 2 менее 2 |
| 2 | Вкус и привкус | баллы | 2 | менее 1 |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | менее 5,2 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | менее 2,0 |
| Обобщенные показатели | | | | |
| 5 | Водородный показатель | Единицы рН | 6,0 - 9,0 | 7,9 - 8,0 |
| 6 | Жесткость | °Ж | 7,0 | менее 7,0 |
| Неорганические показатели | | | | |
| 7 | Нитрат-ион | мг/дм ³ | 45,0 | менее 16 |
| Микробиологические показатели | | | | |
| 8 | Общее микробное число, (ОМЧ) | КОЕ в 1см ³ | не более 50 | менее 5 |
| 9 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии, (ОКБ) | КОЕ в 100 см ³ | отсутствие | не обнаружено |
| 10 | E. coli | КОЕ в 100 см ³ | отсутствие | не обнаружено |
| 11 | Энтерококки | КОЕ в 100 см ³ | отсутствие | не обнаружено |

Начальник РЭУ «КРС»



А.А. Горячкин