

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»**

ПОКАЗАТЕЛИ

**химического, органолептического и микробиологического анализа исходной
и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»**

за Июнь 2026 г

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма- тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	12,39	13,55
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,77	1,95
3	Водородный показатель (рН)		6,0-9,0	7,38	7,42
4	Жесткость общая	мг-зкв/ дм ³	7	0,47	0,49
5	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	539,00	551,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ дм ³	5	2,05	2,08
7	Щёлочность	мг-экв/дм ³		5,60	5,70
9	Марганец	мг/дм ³	0,1	-	-
10	Железо (общее)	мг/дм ³	0,3	0,08	0,10
11	Медь	мг/дм ³	1	-	-
12	Ион аммония	мг/дм ³	2	0,20	0,20
13	Нитрат- ион	мг/дм ³	45	2,20	2,60
14	Нитрит-ион	мг/дм ³	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/дм ³	500	73,30	75,70
16	Хлориды	мг/дм ³	350	107,50	107,30
17	Фториды	мг/дм ³	3,5	-	-
18	Растворенный кислород	мг/дм ³		7,90	7,60
19	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,3-1,2	0,41	0,39
20	ОМЧ	КОЕ в 1см ³	50	0,0	0,0
21	E.coli	КОЕ в 1см ⁴	0	н/о	н/о
22	Энтеро-кокки	КОЕ в 1см ⁵	0	н/о	н/о

Специалист по химическому анализу воды
системы водоснабжения и водоотведения

Кириченко Е.Ю

