ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КУБАНЬВОДКОМПЛЕКС»

ПОКАЗАТЕЛИ

химического, органолептического и микробиологического анализа исходной и обработанной воды РЭУ «ЕГВ» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» за Октябрь 2026 г

№п/п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норма-тив	Выход в город	Выход в район
1	Цветность	град	20	13,27	13,57
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,80	1,80
3	Водородный показатель (pH)		6,0-9,0	7,56	7,55
4	Жесткость общая	мг-экв/ $дм^3$	7	0,44	0,47
5	Сухой остаток	мг/$дм^3$	1000	551,00	539,00
6	Окисляемость перманганатная	мг/ $дм^3$	5	1,83	1,95
7	Шёлочность	мг-экв/$дм^3$		5,60	5,60
9	Марганец	мг/$дм^3$	0,1	-	-
10	Железо (общее)	мг/$дм^3$	0,3	0,10	0,11
11	Медь	мг/$дм^3$	1	-	-
12	Ион аммония	мг/$дм^3$	2	1,90	0,16
13	Нитрат- ион	мг/$дм^3$	45	2,50	2,40
14	Нитрит-ион	мг/$дм^3$	3	<0,02	<0,02
15	Сульфаты	мг/$дм^3$	500	68,60	70,10
16	Хлориды	мг/$дм^3$	350	103,30	103,00
17	Фториды	мг/$дм^3$	3,5	-	-
18	Растворенный кислород	мг/$дм^3$		7,20	7,40
19	Хлор остаточный активный	мг/$дм^3$	0,3-1,2	0,38	0,38
20	ОМЧ	КОЕ в $1см^3$	50	0,0	0,0
21	E.coli	КОЕ в $1см^4$	0	н/о	н/о
22	Энтеро-кокки	КОЕ в $1см^5$	0	н/о	н/о

Начальник производственной лаборатории Т.А.Баева

