ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
РЭУ «Крымские разводящие сети»

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой РЭУ «Крымские разводящие сети» потребителям **за октябрь 2026 года**

№ п/п	Показатели качества воды	Единица измерения	Норматив (ПДК), не более, по СанПиН 1.2.3685-21	Результат испытаний
Органолептические показатели				
1	Запах, при 20°С при 60°С	баллы	2 2	менее 2 менее 2
2	Вкус и привкус	баллы	2	менее 1
3	Цветность	градусы	20	менее 5,2
4	Мутность	ЕМФ	2,6	менее 2,0
Обобщенные показатели				
5	Водородный показатель	Единицы pH	6,0 - 9,0	8,0
6	Жесткость	^{0}Ж	7,0	менее 7,0
Неорганические показатели				
7	Нитрат-ион	мг/дм^3	45,0	менее 1,4
Микробиологические показатели				
8	Общее микробное число, (ОМЧ)	КОЕ в 1см^3	не более 50	менее 30
9	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, (ОКБ)	КОЕ в 100 см^3	отсутствие	не обнаружено
10	E. coli	КОЕ в 100 см^3	отсутствие	не обнаружено
11	Энтерококки	КОЕ в 100 см^3	отсутствие	не обнаружено

Начальник РЭУ «КРС» **М.А. Худомясова**