

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель pH	ед. pH	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель PH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель PH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Начальник лаборатории

Цыпленков Д.С.

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель PH	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель pH	ед.pH	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.



ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Июль 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		25	25	25
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	1	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	6,1	42,9	41,9
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,56	18,8	15,9
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,7	7,9	7,9
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	3,71	3,39	3,55
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	3,0	2,90
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,80	3,80	3,70
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	264	276	292
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	71,7	70,2	71,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	19,7	19,4	19,2
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,003	<0,003	<0,003
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	< 0,05	<0,05	<0,05
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,36	0,36
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,21	5,21
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,41	0,41
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.

