ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си^2)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп^2)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Октябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		13	13	13
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	0
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	4,9	40,0	41,3
5	Мутность	мг/дм^3	2,6	1,76	30,2	13,0
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,5	7,3	7,8
7	Окисляемость	мг/дм3	5,0	1,33	3,47	3,26
8	Щелочность	ммоль/дм^3		2,20	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,10	3,20	3,20
10	Сухой остаток	мг/дм^3	1000	228	233	228
11	Сульфаты (SO4)	мг/дм^3	500	66,0	64,0	62,0
12	Хлориды	мг/дм^3	350	16,3	16,2	16,1
13	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1
14	Нитраты (по NO3)	мг/дм^3	45,0	< 0,003	< 0,003	< 0,003
15	Аммиак (по N)	мг/дм^3	2,0	<0,1	<0,1	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм^3	0,3	0,057	0,068	0,053
17	Медь (Си²)	мг/дм^3	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп²)	мг/дм^3	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм^3	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм^3	0,5	0,032	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм^3	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм^3	1,2	<0,1	<0,1	<0,1
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм^3	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм^3			0,22	0,22
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм^3			2,3	2,3
27	Доза вводимого хлора	мг/дм^3			4,71	4,71
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм^3	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм^3	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм^3			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм^3	0,1	0,022		
32	ОКБ , ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ» _____ Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории _____ Бурцева Т.И.